

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

Actueel WGGA van het middel Hortixyl Plus

31 december 2016

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

- **Bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten door middel van doseren in stilstaand oppervlakte-, regen- en grondwater bestemd voor industrieel gebruik.**
- **Bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten in leidingsystemen door middel van vullen:**
 - **In waterinstallaties ten behoeve van de teelt van land- en tuinbouwgewassen (bijvoorbeeld druppelsystemen);**
 - In leidingsystemen in de industrie, echter met uitzondering van de veterinaire sector;
 - In leidingsystemen welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van - melkwinningsapparatuur op de boerderij en leidingsystemen in keukens in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) bij toepassing van dit middel op de boerderij te voorkomen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden op de mestopslag of op de gemeentelijke riolering.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

- **Bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten door middel van doseren in stilstaand oppervlakte-, regen- en grondwater bestemd voor industrieel gebruik:**

Algemeen

Eerst de tank/silo grondig reinigen en spoelen met drinkwater voordat het wordt voorzien van het te desinfecteren water. **Filter** indien nodig voorafgaand het water van macrodeeltjes en zichtbaar organische vervuiling met daarvoor geschikte apparatuur. Gebruik het product niet in combinatie met andere desinfectie- of schoonmaakmiddelen. Het te desinfecteren water dient over een temperatuur te beschikken van tenminste **10 graden** en te zijn opgeslagen in een schone dichte tank of silo.

Dosering en Inwerktijd

Er dient 1,0% Hortixyl Plus gedoseerd te worden in het totaal te desinfecteren volume water, overeenkomend met 10 liter Hortixyl Plus per 1000 liter water. Tijdens de ontsmetting de tank/silo ontluchten. Voorkom onder- en overdosering door gebruik van maatbekers. De inwerkingtijd dient tenminste zes uur te zijn.

- **Bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten in leidingsystemen zoals omschreven onder A., door middel van vullen:**

Algemeen

Eerst het systeem grondig reinigen en doorspoelen met drinkwater. Gebruik het product niet in combinatie met andere desinfectie- of schoonmaakmiddelen. Systeem na de inwerktijd krachtig naspoelen met drinkwater zodat losgeraakt vervuiling wordt verwijderd. Naspoelen totdat het systeem geen middel meer bevat (controleer met behulp van meetstrips).

Dosering en inwerktijd

Systeem vullen met 1% oplossing, overeenkomend met 10 liter Hortixyl Plus per 1000 liter water. Gedurende minimaal 6 uur laten inwerken. Tijdens de ontsmetting het leidingsysteem ontluchten. Leidingsysteem spoelen met drinkwater totdat er geen waterstofperoxide meer wordt gemeten in het spoelwater.