

Klant:	Datum:	Blauw=	vervangen		
Ordernummer:	Naam technicus:				
ITEM					
ITEM		Aktie	setpoint	Bestelnummer	Notitie
1. Controle punten voor aanvang onderhoud					
1.1	Waterdruk	Controleren	1,5 bar		
1.2	Controle Waterhardheid	Testen	0 dH		
1.3	Productie uren	Noteren			
1.4	Spanning	Noteren	4,8 - 5,2 V		
1.5	Amperage	Noteren	25 of 50 A		
2. Zoutvat					
2.1	Zoutvat niveauschakelaar	Controleren en schoonmaken			
2.2	Zeef+terugslagklep in pekelopzuig	Controleren en schoonmaken			
3. Ontharder					
3.3	Cardridge	Vervangen		9112310	
3.4	Vlotter onthardervat	Vervangen			
4. Flowmeter doorstroomarmatuur					
4.1	Doorstroomarmatuur	Controleren en schoonmaken			
4.2	Gasklep	Vervangen		120309091	
4.3	Koppeling 8x1/4" PVDF	Vervangen		13714125	
5. Pekelpomp					
5.1	Revisieset pekelpomp	Vervangen		1023108	
6. Productievat cel					
6.1	WC- vlotter	Controleren en schoonmaken			
6.2	O-ringen drie-delige koppeling 20mm (1x)	Vervangen		14825272	
6.3	O-ringen drie-delige koppeling 16mm (2x)	Vervangen		14825074	
6.4	Vlakke ring driedelige koppeling 16mm	Vervangen		14825697	
7. Loogdoseerpomp (optie)					
7.1	Revisieset loogpomp	Vervangen		1023108	
7.2	Slangen Loogpomp (6mm)	Vervangen		13865818	
8. Refreshtank (optie)					
8.1	O-ring FPM d32mm	Vervangen		14825436	
8.2	O-ring FPM d16mm (2x)	Vervangen		14825074	
8.3	Vlotter refreshtank	Vervangen		400003420	
9 Slangen + Koppelingen binnenkant cel					
9.1	Slang ingang kathode (6mm)	Vervangen		13865818	
9.2	Slang uitgang anode (10mm)	Vervangen		15379690	
9.3	Slang ingang anode (8 mm)	Vervangen		51000903	
9.4	Slang uitgang kathode (8 mm)	Vervangen		51000903	
9.5	Koppeling 8x1/4" PVDF (2x)	Vervangen		13714125	
9.6	Koppeling 6x1/4" PVDF (2x)	Vervangen		13714123	
9.7	T- stuk koppeling PVDF (1x)	Vervangen		13734510	
9.8	Adapter PVDF (1x)	Vervangen		13734509	
10 Algemeen					
10.1	Algemene controle	Controleren			
10.2	Beveiligingen testen	Controleren			
10.3	Inbedrijfsetten	Controleren			

Bijzonderheden / restpunten:

Handtekening voor alle punten uitgevoerd:

Datum: