

Klant:	Datum:	Capaciteit:			
Projectnummer:	Naam:	Aantal cellen:			
Item	Actie	P&I	Bestelnummer	Notitie	Paraaf
1. Controle punten voor aanvang onderhoud					
1.1	Productieparameters	Controleren			
1.2	Zoutvat	Controleren			
1.3	Koeling regelkast	Controleren			
1.4	Amperage meting	Controleren en noteren			
1.5	Spanningsmeting	Controleren en noteren			
	Membraancel 1	Kamer 1			
		Kamer 2			
		Kamer 3			
		Kamer 4			
		Kamer 5			
1.6	Hardheidscontrole	Meting en regeneren patroon			
1.8	Productiestoppen				
2. Ontharder					
2.1.1	Ontharderkop	Demoneren			
2.1.3	Rioolstift + O-ring	Vervangen	40001356		
2.1.4	Rubbers ontharder	Invetten			
2.1.5	Zeef	Schoonmaken			
2.3	Waterfilter	Vervangen	9120364		
3. Zoutvat					
3.1	Niveauregeling zoutvat	Controleren en schoonmaken			
3.2	Zeef in de opzuigunit	Vervangen	40000233		
4. Venturisysteem					
4.1	Vlakke ringen venturi	Vervangen	40001346 + 14825692		
4.2	Duse van de venturi	Schoonmaken			
4.3	O- ringen kraan na venturi	Vervangen	14825290		
4.4	O- ring VAIV	Vervangen	14825434		
4.5	Vlotter VAIV	Vervangen	13613054		
4.6	Vlakke ring VAIV	Vervangen	14825694		
4.7	Loog opzuigleiding	Schoonmaken			
4.8	Injectieventiel loogdosering	Vervangen	25031622		
5. Loogvat					
5.1	Legen van het loogvat				
5.2	O- ringen kranen onder loogvat	Vervangen	400002602		
5.3	O- ringen koppelingen onder loogvat	Vervangen	148254120 (2x) + 1482543260 (2x)		
5.4	O- ringen warmtewisselaar	Vervangen	148252561		
5.5	O- ringen bovenkant loogvat	Vervangen	148254900+148254560+148254360+148252720+148250741		
5.6	Temperaturopnemer	Controleren			
5.7	Niveauschakelaar	Vervangen	400003417		
5.8	Blower	Controleren / Schoonmaken			
6. Membraancel					
6.1	O- ringen kathodezijde membraancel	Vervangen	148252720+148254120		
6.2	O- ringen anodezijde membraancel	Vervangen	14825272+14825412		
6.3	Pekelklep	Vervangen	12030909		
6.4	O- ringen pekelkraan	Vervangen	400002604		
7. Anodebuis					
7.1	PVDF vlotter	Vervangen	33000043		
7.2	Aanslagbuis PVDF vlotter	Vervangen	30000013+30000011		
7.3	Refreshklep	Vervangen	12030909		
7.4	Refreshkraan	Vervangen	40000208		
7.5	O- ringen anodebuis	Vervangen			
7.6	O- ringen beluchtingsklep	Vervangen			
8. Refresh tank					
8.1	O-ring FPM d32mm	Vervangen	14825436		
8.2	O- ring FPM d16mm (2x)	Vervangen	14825074		
8.3	Slangen loogpomp (6mm)	Vervangen	13865818		
8.4	Revisieset loogpomp	Vervangen	51001012		
9. Regelkast					
9.1	Relais contacten	Controleren			
9.2	Filters	Vervangen	40008681		
10. Opstarten installatie					
10.1	Opstartprocedure				
10.2	Reset onderhoudsteller				

Bijzonderheden / respunten:



	Datum:
--	--------